

HŐKÖZPONT BETŰJELE	Helyszínek Cím	ADATOK				MÉRTEK Hőfogyasztások				
		Fűtési rendszer	műszaki változás, jellemzők	lakó-sok száma	légtérfogat	mérőállás		fogyasztás		
				db	m ³	előző	záró	lakossági	nem lakossági KK-i intéz-mények	
						GJ	GJ	GJ	GJ	
I. ÜTEM	A	Széchenyi tér 29-30-31	kétszöves termoszelepes		41	5 829,17	4 301	4 389	88	
	B	Széchenyi tér 32-33	kétszöves termoszelepes		28	3 979,48	6 341	6 475	134	
	C	Széchenyi tér 19-20-21	kétszöves termoszelepes	hőszigetelés	42	5 969,24	2 410	2 477	67	
	DI	Széchenyi tér 16-17-18	kétszöves termoszelepes	hőszigetelés	42	5 969,22	3 225	3 289	64	
	D II	Széchenyi tér 13-14-15	kétszöves	hőszigetelés	42	5 969,23	859	932	73	
	E	Széchenyi tér 11-12	kétszöves	hőszigetelés	28	3 979,48	858	907	49	
	F	Széchenyi tér 8-9-10	kétszöves		42	6 020,92	3 632	3 725	93	
7 db hőközpont ÖSSZESEN :					265	37 716,74	21 626	22 194	568,000	
E. ÜTEM	G	Széchenyi tér 2-7	kétszöves		78	9 826,92	7 199	7 471	272	
	H	Hamvas Béla u. 11-15	kétszöves		33	4 147,21	2 546	2 644	98	
	I	Hamvas Béla u. 3-9	kétszöves		56	7 057,53	5 048	5 248	200	
	J	Hamvas Béla u. 20-30	kétszöves		60	7 538,85	5 385	5 583	198	
	K	Hamvas Béla u. 42-48	kétszöves termoszelepes		32	4 006,13	2 364	2 452	88	
	L	Hamvas Béla u. 32-40	kétszöves termoszelepes	hőszigetelés	55	6 916,81	2 637	2 732	95	
	M	Hamvas Béla u. 12-18	kétszöves termoszelepes	hőszigetelés	56	7 057,87	1 718	1 775	57	
	N	Hamvas Béla u. 2-10	kétszöves	hőszigetelés	80	8 494,36	3 136	3 228	73,57	
		ABC	kétszöves	hőszigetelés		1 590,60			13,78	
		Meli-Meli	kétszöves	hőszigetelés		537,03			4,65	
	N hőközpont összesen:								92	
	Óvoda (almérő)	kétszöves			1 543,00	992	1 014		22	
	Óvoda (almérő 2) Konténer	kétszöves			207,00	177	185		8	
Bölcsőde (főmérő)		kétszöves			3 927,00	2 678	2 783		75	
9 db hőközpont ÖSSZESEN :					450	62 850,31	33 880	35 115	1 100	105
Szmolnyica sétány 7. (garázs)		Egyedi szerződéssel (nov-márc 1, okt és április 0,5)					56,5	57,5	1,00	
A32	Kondor Béla u. 26	kétszöves		23	3 861,60	2 961	3 049	88		
	Kondor Béla u. 3.	kétszöves	hőszigetelés	8	1 264,80	653	672	19		
	Kondor Béla u. 5.	kétszöves	hőszigetelés	8	1 264,80	610	627	17		
	Kondor Béla u. 7.	kétszöves	hőszigetelés	8	1 264,80	751	773	22		
	Kondor Béla u. 9.	kétszöves	hőszigetelés	8	1 264,80	660	667	7		
	Kondor Béla u. 11.	kétszöves	hőszigetelés	8	1 264,80	732	751	19		
	Kondor Béla u. 13.	kétszöves	hőszigetelés	8	1 256,71	708	727	19		
	Kálvária u. 57.	kétszöves	hőszigetelés	8	1 264,80	851	872	21		
	Kálvária u. 59	kétszöves		8	1 264,80	1 313	1 350	37		
	Kálvária u. 61.	kétszöves		8	1 264,80	948	978	30		
Hőfogadóknál mért összesen :					95	15 236,71	10 187	10 466	280	
A32	Kálvária u. 65.	kétszöves	hőszigetelés	8	1 264,80	656	675	19		
	Kálvária u. 67.	kétszöves	hőszigetelés	8	1 264,80	615	634	19		
	Hőfogadóknál mért összesen :					16	2 529,60	1 271	1 309	38
A2	Károly u. 24-34.	egycsöves		85	11 989,00	2 308	2 603	295		
B2	Károly u. 16-22.	egycsöves	hőszigetelés	60	8 258,67	644	697	53		
C2	Károly u. 2-14.	egycsöves		99	14 715,00	2 979	3 370	391		
R (M,N,O)	Radnóti u. 1.	kétszöves	hőszigetelés	6	1 078,35	606	620	12		
	Radnóti u. 1/7	kétszöves	hőszigetelés	1	546,02	306	308	2		
	Radnóti u. 2.	kétszöves termoszelepes		6	972,77	1 179	1 208	27		
	Radnóti u. 2/1/7	kétszöves termoszelepes		1	282,18	8	10	2		
	Radnóti u. 3.	kétszöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 339,72	360	376	16		
	Radnóti u. 4.	kétszöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 352,43	641	656	15		
	Radnóti u. 5.	kétszöves termoszelepes		9	1 432,58	1 171	1 202	31		
	Radnóti u. 6.	kétszöves termoszelepes	hőszigetelés	8	1 359,89	1 098	1 123	25		
	Radnóti u. 7.	kétszöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 380,67	632	640	8		
	Radnóti 8/2/9.	kétszöves	hőszigetelés	1	303,00	196	193	-3		
	Radnóti u. 8.	kétszöves	hőszigetelés	8	1 230,85	832	851	22		
	Radnóti u. 9.	kétszöves		9	1 372,67	1 341	1 379	38		
	Radnóti u. 10.	kétszöves termoszelepes		10	1 563,35	1 171	1 203	32		
	Radnóti u. 11.	kétszöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 480,88	643	660	17		
	Radnóti u. 12.	kétszöves termoszelepes		9	1 371,13	991	1 014	23		
Radnóti u. 13.	kétszöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 377,64	667	684	17			
Radnóti u. 14.	kétszöves termoszelepes		9	1 400,08	629	647	18			
Radnóti u. 15.	kétszöves termoszelepes		9	1 455,14	818	839	21			
Hőfogadóknál mért összesen :						56 262,02	13 289		714	
E2	Fehérvíz 2-8	egycsöves	hőszigetelés	60	8 358,80	973	1 069	96		
F2	Fehérvíz utca 20-30	egycsöves	termotejes szelep új hőcserélő	83	11 920,90	1 691	1 892	201		
D3	Fehérvíz utca 10-18	egycsöves		70	10 017,91	1 973	2 220	247		
Barcsay Általános Iskola		kétszöves			21 011,00	9 876	10 143		267	
Lászlótelepi Óvoda (Forfa)		kétszöves			2 156,00	337	378		41	
5 db hőközpont ÖSSZESEN :						53 464,61			3 592	308