

2020. Szeptember-2021. Május											
HŐKÖZPONTOKBAN ÉS HŐFOGADÓKNÁL MÉRT HŐFELHASZNÁLÁS											
HŐKÖZPONT betűjele	Helyszínek	ADATOK				MÉRT Hőfogyasztások				Hőfelhasználás	
	Cím	Fűtési rendszer	műszaki változás, jellemzők	laká-sok száma	légtérfogat	mérőállás		fogyasztás		légtérre fajlagos	
						előző	záró	lakossági	nem lakossági		
									KK-i intéz.-mennyek		
				db	m3	GJ	GJ	GJ	GJ	MJ/m3	
L O T E M	A	Széchenyi tér 29-30-31	kétcsőves termoszelepes		41	5 829,17	3 263	4 396	1 133		194,367
	B	Széchenyi tér 32-33	kétcsőves termoszelepes		28	3 979,48	5 282	6 506	1 224		307,578
	C	Széchenyi tér 19-20-21	kétcsőves termoszelepes	hőszigetelés	42	5 969,24	1 776	2 488	712		119,278
	D I	Széchenyi tér 16-17-18	kétcsőves termoszelepes	hőszigetelés	42	5 969,22	2 540	3 299	759		127,152
	D II	Széchenyi tér 13-14-15	kétcsőves	hőszigetelés	42	5 969,23	152	950	798		133,686
	E	Széchenyi tér 11-12	kétcsőves	hőszigetelés	28	3 979,48	407	916	509		127,906
	F	Széchenyi tér 8-9-10	kétcsőves		42	6 020,92	2 691	3 741	1 050		174,392
7 db hőközpont ÖSSZESEN :				265	37 716,74	16 111	22 296	6 185,000		163,986	
B Ö L C S Ö D E	G	Széchenyi tér 2-7	kétcsőves		78	9 826,92	5 053	7 523	2 470		251,350
	H	Hamvas Béla u. 11-15	kétcsőves		33	4 147,21	1 747	2 645	898		216,531
	I	Hamvas Béla u. 3-9	kétcsőves		56	7 057,53	3 423	5 289	1 866		264,398
	J	Hamvas Béla u. 20-30	kétcsőves		60	7 538,85	3 701	5 622	1 921		254,813
	K	Hamvas Béla u. 42-48	kétcsőves termoszelepes		32	4 006,13	1 602	2 470	868		216,668
	L	Hamvas Béla u. 32-40	kétcsőves termoszelepes	hőszigetelés	55	6 916,81	1 799	2 749	950		137,347
	M	Hamvas Béla u. 12-18	kétcsőves termoszelepes	hőszigetelés	56	7 057,87	1 095	1 784	689		97,622
	N	Hamvas Béla u. 2-10	kétcsőves	hőszigetelés	80	8 494,36	2 260	3 247	789,30	92,920	
		ABC	kétcsőves	hőszigetelés	1 590,60	147,80					
		Meli-Meli	kétcsőves	hőszigetelés	537,03	49,90					
		N hőközpont összesen:		hőszigetelés		987					
		Óvoda (almérő)	kétcsőves			1 543,00	798	1 018		220	142,579
		Óvoda (almérő 2) Konténer	kétcsőves			207,00	120	187		67	323,671
	Bölcsőde (főmérő)		kétcsőves			3 927,00	1 822	2 806		697	177,489
	9 db hőközpont ÖSSZESEN :				450	62 850,31	23 420	35 340	10 649	984	185,091
B Ö L C S Ö D E	Szmolnyica sétány 7. (garázs)		Egyedi szerződéssel (nov-márc 1. okt és április 0,5)				51,0	58,5	7,50		
	A32	Kondor Béla u. 26	kétcsőves		23	3 861,60	2 285	3 065	780		201,989
		Kondor Béla u. 3.	kétcsőves	hőszigetelés	8	1 264,80	497	675	178		140,734
		Kondor Béla u. 5.	kétcsőves	hőszigetelés	8	1 264,80	463	629	166		131,246
		Kondor Béla u. 7.	kétcsőves	hőszigetelés	8	1 264,80	578	777	199		157,337
		Kondor Béla u. 9.	kétcsőves	hőszigetelés	8	1 264,80	487	670	183		144,687
		Kondor Béla u. 11.	kétcsőves	hőszigetelés	8	1 264,80	551	756	205		162,081
		Kondor Béla u. 13.	kétcsőves	hőszigetelés	8	1 256,71	541	730	189		150,393
		Kálvária u. 57.	kétcsőves	hőszigetelés	8	1 264,80	649	875	226		178,684
		Kálvária u. 59	kétcsőves		8	1 264,80	1 004	1 363	359		283,839
		Kálvária u. 61.	kétcsőves		8	1 264,80	712	983	271		214,263
	Hőfogadókban mért összesen :			95	15 236,71	7 767	10 523	2 764			
	A32	Kálvária u. 65.	kétcsőves	hőszigetelés	8	1 264,80	502	678	176		139,152
		Kálvária u. 67.	kétcsőves	hőszigetelés	8	1 264,80	465	637	172		135,990
		Hőfogadókban mért összesen :			16	2 529,60	967	1 315	348		
	A2	Károly u. 24-34.	egycsőves		85	11 989,00	0	2 664	2 664		222,204
	B2	Károly u. 16-22.	egycsőves	hőszigetelés	60	8 258,67	0	697	697		84,396
		C2	Károly u. 2-14.	egycsőves	99	14 715,00	0	3 457	3 457		234,930
	R (M,N,O)	Radnóti u. 1.	kétcsőves	hőszigetelés	6	1 078,35	457	623	133		123,337
		Radnóti u. 1/7	kétcsőves	hőszigetelés	1	546,02	275	308	33		60,437
		Radnóti u. 2.	kétcsőves termoszelepes		6	972,77	926	1 215	272		279,614
		Radnóti u. 2/1/7	kétcsőves termoszelepes		1	282,18	0	10	17	óracsere	60,245
		Radnóti u. 3.	kétcsőves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 339,72	203	379	176		131,371
		Radnóti u. 4.	kétcsőves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 352,43	493	659	166		122,742
		Radnóti u. 5.	kétcsőves termoszelepes		9	1 432,58	891	1 208	317		221,279
		Radnóti u. 6.	kétcsőves termoszelepes	hőszigetelés	8	1 359,89	849	1 128	279		205,164
		Radnóti u. 7.	kétcsőves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 380,67	505	642	137		99,227
		Radnóti 8/2/9.	kétcsőves	hőszigetelés	1	303,00	157	193	36		118,812
		Radnóti u. 8.	kétcsőves	hőszigetelés	8	1 230,85	643	854	175		142,178
		Radnóti u. 9.	kétcsőves		9	1 372,67	1 021	1 387	366		266,634
		Radnóti u. 10.	kétcsőves termoszelepes		10	1 563,35	882	1 203	321		205,328
		Radnóti u. 11.	kétcsőves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 480,88	481	662	181		122,225
		Radnóti u. 12.	kétcsőves termoszelepes		9	1 371,13	779	1 019	240		175,038
		Radnóti u. 13	kétcsőves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 377,64	520	688	168		121,948
		Radnóti u. 14.	kétcsőves termoszelepes		9	1 400,08	460	649	189		134,992
		Radnóti u. 15.	kétcsőves termoszelepes		9	1 455,14	627	842	215		147,752
	Hőfogadókban mért összesen :				56 262,02	10 169		6 878			
	E2	Fehérvíz 2-8	egycsőves	hőszigetelés	60	8 358,80	0	1 087	1 087		130,043
	F2	Fehérvíz utca 20-30	egycsőves	termoregis szelap u hőcsérő	83	11 920,90	0	1 936	1 936		162,404
	D3	Fehérvíz utca 10-18	egycsőves		70	10 017,91	0	2 271	2 271		226,694
	Barcsay Általános Iskola		kétcsőves			21 011,00	7 568	10 209	...	2 641	251,392
	Lászlótelepi Óvoda (Forfa)		kétcsőves			2 156,00	0	390	...	390	361,781
	5 db hőközpont ÖSSZESEN :					53 464,61			35 479	3 031	
						Lakossági fogyasztók :				35 478,5	
						Nem lakossági fogyasztó		KKI-k :	4 015,0		