

2021. Szeptember-2022. Május										Hódíj : 2 880,50	
HŐKÖZPONTOKBAN ÉS HŐFOGADÓKNÁL MÉRT HŐFELHASZNÁLÁS											
HŐKÖZPONT BETÉJELE	Helyszínek		ADATOK				MÉRT Hőfogyasztások				Hőfelhasználás
	CÍM	Fűtési rendszer	műszaki váltózás, jellemzők	laká-sok száma	légtérfogat	mérőállás		fogyasztás		légtérre fajlagos	
						előző	záró	lakossági	nem lakossági		
									KK-i intéz-mények		
				db	m3	GJ	GJ	GJ	GJ	MJ/m3	
I. ÜTEM	A	Széchenyi tér 29-30-31	kétcsöves termoszelepes		41	5 829,17	0	1 145	1 145		196,426
	B	Széchenyi tér 32-33	kétcsöves termoszelepes		28	3 979,48	6 506	7 726	1 220		306,573
	C	Széchenyi tér 19-20-21	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	42	5 969,24	0	794	794		133,015
	D I	Széchenyi tér 16-17-18	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	42	5 969,22	0	843	843		141,224
	D II	Széchenyi tér 13-14-15	kétcsöves	hőszigetelés	42	5 969,23	950	1 703	753		126,147
	E	Széchenyi tér 11-12	kétcsöves	hőszigetelés	28	3 979,48	916	1 367	451		113,331
	F	Széchenyi tér 8-9-10	kétcsöves		42	6 020,92	0	1 086	1 086		180,371
7 db hőközpont ÖSSZESEN :				265	37 716,74	8 372	14 664	6 292,000		166,822	
II. ÜTEM	G	Széchenyi tér 2-7	kétcsöves		78	9 826,92	7 523	9 936	2 413		245,550
	H	Hamvas Béla u. 11-15	kétcsöves		33	4 147,21	2 645	3 533	888		214,120
	I	Hamvas Béla u. 3-9	kétcsöves		56	7 057,53	5 289	7 038	1 749		247,820
	J	Hamvas Béla u. 20-30	kétcsöves		60	7 538,85	5 622	7 493	1 871		248,181
	K	Hamvas Béla u. 42-48	kétcsöves termoszelepes		32	4 006,13	2 470	3 368	898		224,156
	L	Hamvas Béla u. 32-40	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	55	6 916,81	2 749	3 656	907		131,130
	M	Hamvas Béla u. 12-18	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	56	7 057,87	1 784	2 483	699		99,038
	N	Hamvas Béla u. 2-10	kétcsöves	hőszigetelés	80	8 494,36	3 247	4 170	738,12	86,895	
		ABC	kétcsöves	hőszigetelés	1 590,60	138,22					
		Meli-Meli	kétcsöves	hőszigetelés	537,03	46,67					
		N hőközpont összesen:		hőszigetelés		923					
		Óvoda (almérő)	kétcsöves			1 543,00	1 018	1 372		354	229,423
		Óvoda (almérő 2) Konténer	kétcsöves			207,00	187	254		67	323,671
	Bölcsőde (főmérő)		kétcsöves			3 927,00	2 806	3 653		426	108,480
	9 db hőközpont ÖSSZESEN :				450	62 850,31	35 340	46 956	10 348	847	178,122
R (M,N,O)	Szmolnyica sétány 7. (garázs)		Egyedi szerződéssel (nov-márc 1, okt és április 0,5)				58,5	65,5	7,00		
	A32	Kondor Béla u. 26	kétcsöves		23	3 861,60	3 065	3 873	808		209,240
		Kondor Béla u. 3.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	675	851	176		139,152
		Kondor Béla u. 5.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	629	792	163		128,874
		Kondor Béla u. 7.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	777	991	214		169,197
		Kondor Béla u. 9.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	670	846	176		139,152
		Kondor Béla u. 11.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	756	960	204		161,290
		Kondor Béla u. 13.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 256,71	730	938	208		165,512
		Kálvária u. 57.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	875	1 118	243		192,125
		Kálvária u. 59	kétcsöves		8	1 264,80	1 363	1 680	317		250,633
		Kálvária u. 61.	kétcsöves		8	1 264,80	983	1 254	271		214,263
	Hőfogadóknál mért összesen :				95	15 236,71	10 523	13 303	2 787		
	A32	Kálvária u. 65.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	678	856	178		140,734
		Kálvária u. 67.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	637	803	166		131,246
		Hőfogadóknál mért összesen :			16	2 529,60	1 315	1 659	344		
	A2	Károly u. 24-34.	egycsöves		85	11 989,00	2 664	5 324	2 660		221,870
	B2	Károly u. 16-22.	egycsöves	hőszigetelés	60	8 258,67	697	1 475	778		94,204
	C2	Károly u. 2-14.	egycsöves		99	14 715,00	3 457	6 592	3 135		213,048
		Radnóti u. 1.	kétcsöves	hőszigetelés	6	1 078,35	623	808	155		143,738
		Radnóti u. 1/7	kétcsöves	hőszigetelés	1	546,02			30		54,943
		Radnóti u. 2.	kétcsöves termoszelepes		6	972,77	1 215	1 506	267		274,474
		Radnóti u. 2/1/7	kétcsöves termoszelepes		1	282,18			24		85,052
		Radnóti u. 3.	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 339,72	379	531	152		113,457
		Radnóti u. 4.	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 352,43	659	827	168		124,221
		Radnóti u. 5.	kétcsöves termoszelepes		9	1 432,58	1 208	1 546	338		235,938
		Radnóti u. 6.	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	8	1 359,89	1 128	1 403	275		202,222
		Radnóti u. 7.	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 380,67	642	823	181		131,096
		Radnóti 8/2/9.	kétcsöves	hőszigetelés	1	303,00	193	225	32		105,611
		Radnóti u. 8.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 230,85	854	1 064	178		144,616
		Radnóti u. 9.	kétcsöves		9	1 372,67	1 387	1 777	390		284,118
		Radnóti u. 10.	kétcsöves termoszelepes		10	1 563,35	1 203	1 508	305		195,094
		Radnóti u. 11.	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 480,88	662	832	170		114,797
		Radnóti u. 12.	kétcsöves termoszelepes		9	1 371,13	1 019	1 270	251		183,061
		Radnóti u. 13	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 377,64	688	880	192		139,369
		Radnóti u. 14.	kétcsöves termoszelepes		9	1 400,08	649	839	190		135,707
		Radnóti u. 15.	kétcsöves termoszelepes		9	1 455,14	842	1 083	241		165,620
	Hőfogadóknál mért összesen :					56 262,02	13 351	16 922	6 674		
	E2	Fehérvíz 2-8	egycsöves	hőszigetelés	60	8 358,80	1 087	2 122	1 035		123,822
	F2	Fehérvíz utca 20-30	egycsöves	termofejes szelep új hőcserélő	83	11 920,90	1 936	3 827	1 891		158,629
	D3	Fehérvíz utca 10-18	egycsöves		70	10 017,91	2 271	4 563	2 292		228,790
	Barcsay Általános Iskola		kétcsöves			21 011,00	10 209	12 426		2 217	211,032
	Lászlótelepi Óvoda (Forfa)		kétcsöves			2 156,00	390	784		394	365,492
	5 db hőközpont ÖSSZESEN :					53 464,61			35 101	2 611	
						Lakossági fogyasztók :				35 101,0	
						Nem lakossági fogyasztók		KKI-k :	3 458,0		
						HŐFOGYASZTÁSOK ÖSSZESEN :					38 559