

2022. Október-2023. Május													Hődj: J
HŐKÖZPONTOKBAN ÉS HŐFOGADÓKNÁL MÉRTEK HŐFELHASZNÁLÁS													
HŐKÖZPONT BETÉTELE	Helyszínek		ADATOK				MÉRTEK HŐFELHASZNÁLÁS						
	CÍM	Fűtési rendszer	műszaki változás, jellemzők	lakó-sok száma	légtér-fogat	mérőállás		MÉRTEK HŐFELHASZNÁLÁS					
						előző	záró	maradék	nullázás	záró	lakossági	nem lakossági	
													db
I. ÜTEM	A	Széchenyi tér 29-30-31	kétcsőves termoszelepes		41	5 829,17	1 145				2 140	995	
	B	Széchenyi tér 32-33	kétcsőves termoszelepes		28	3 979,48	7 726				8 891	1 165	
	C	Széchenyi tér 19-20-21	kétcsőves termoszelepes	hőszigetelés	42	5 969,24	794				1 496	702	
	D I	Széchenyi tér 16-17-18	kétcsőves termoszelepes	hőszigetelés	42	5 969,22	843				1 614	771	
	D II	Széchenyi tér 13-14-15	kétcsőves	hőszigetelés	42	5 969,23	1 703				2 378	675	
	E	Széchenyi tér 11-12	kétcsőves	hőszigetelés	28	3 979,48	1 367				1 786	419	
	F	Széchenyi tér 8-9-10	kétcsőves		42	6 020,92	1 086				2 105	1 019	
7 db hőközpont ÖSSZESEN :				265	37 716,74	14 664				20 410	5 746,000		
II. ÜTEM	G	Széchenyi tér 2-7	kétcsőves		78	9 826,92	9 936	10 126	190	0	2 078	2 268	
	H	Hamvas Béla u. 11-15	kétcsőves		33	4 147,21	0				843	843	
	I	Hamvas Béla u. 3-9	kétcsőves		56	7 057,53	7 038				8 200	1 162	
	J	Hamvas Béla u. 20-30	kétcsőves		60	7 538,85	0				1 373	1 373	
	K	Hamvas Béla u. 42-48	kétcsőves termoszelepes		32	4 006,13	3 368				4 164	796	
	L	Hamvas Béla u. 32-40	kétcsőves termoszelepes	hőszigetelés	55	6 916,81	3 656				4 434	778	
	M	Hamvas Béla u. 12-18	kétcsőves termoszelepes	hőszigetelés	56	7 057,87	0				738	738	
	N	Hamvas Béla u. 2-10	kétcsőves	hőszigetelés	80	8 494,36	4 170				5 070	719,73	
		ABC	kétcsőves	hőszigetelés		1 590,60						134,77	
		Meli-Meli	kétcsőves	hőszigetelés		537,03						45,50	
		N hőközpont összesen:										900	
		Óvoda (almérő)	kétcsőves			1 543,00	1 372				1 530		158
		Óvoda (almérő 2) Konténer	kétcsőves			207,00	254				307		53
	Bölcsőde (főmérő)		kétcsőves			3 927,00	3 653				4 313		449
9 db hőközpont ÖSSZESEN :				450	62 850,31	33 447				33 050	8 858	660	
III. ÜTEM	Szmolnyica sétány 7. (garázs)		Egyedi szerződéssel (nov-márc 1, okt és április 0.5)			65,5				73,5	8,00		
	A32	Kondor Béla u. 26	kétcsőves		23	3 861,60	3 873				4 463	590	
		Kondor Béla u. 3.	kétcsőves	hőszigetelés	8	1 264,80	851				1 008	157	
		Kondor Béla u. 5.	kétcsőves	hőszigetelés	8	1 264,80	792				945	153	
		Kondor Béla u. 7.	kétcsőves	hőszigetelés	8	1 264,80	991				1 187	196	
		Kondor Béla u. 9.	kétcsőves	hőszigetelés	8	1 264,80	846				1 010	164	
		Kondor Béla u. 11.	kétcsőves	hőszigetelés	8	1 264,80	960				1 162	202	
		Kondor Béla u. 13.	kétcsőves	hőszigetelés	8	1 256,71	938				1 137	199	
		Kálvária u. 57.	kétcsőves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 118				1 350	232	
		Kálvária u. 59	kétcsőves		8	1 264,80	1 680				1 917	237	
		Kálvária u. 61.	kétcsőves		8	1 264,80	1 254				1 490	236	
	Hőfogadóknál mért összesen :				95	15 236,71	13 303			15 669	2 374		
	A32	Kálvária u. 65.	kétcsőves	hőszigetelés	8	1 264,80	856				1 014	158	
		Kálvária u. 67.	kétcsőves	hőszigetelés	8	1 264,80	803				947	144	
		Hőfogadóknál mért összesen :				16	2 529,60	1 659			1 961	302	
	A2	Károly u. 24-34.	egycsőves		85	11 989,00	5 324				7 409	2 085	
	B2	Károly u. 16-22.	egycsőves	hőszigetelés	60	8 258,67	1 475				2 104	629	
	C2	Károly u. 2-14.	egycsőves		99	14 715,00	6 592				9 416	2 824	
	R (M,N,O)	Radnóti u. 1.	kétcsőves	hőszigetelés	6	1 078,35	808				965	128	
		Radnóti u. 1/7	kétcsőves	hőszigetelés	1	546,02	23				52	29	
		Radnóti u. 2.	kétcsőves termoszelepes		6	972,77	1 506				1 774	246	
		Radnóti u. 2/1/7	kétcsőves termoszelepes		1	282,18	34				56	22	
		Radnóti u. 3.	kétcsőves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 339,72	531				686	155	
		Radnóti u. 4.	kétcsőves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 352,43	827				981	154	
		Radnóti u. 5.	kétcsőves termoszelepes		9	1 432,58	1 546				1 807	261	
		Radnóti u. 6.	kétcsőves termoszelepes	hőszigetelés	8	1 359,89	1 403				1 629	226	
		Radnóti u. 7.	kétcsőves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 380,67	823				984	161	
		Radnóti 8/2/9.	kétcsőves	hőszigetelés	1	303,00	225				254	29	
		Radnóti u. 8.	kétcsőves	hőszigetelés	8	1 230,85	1 064				1 252	159	
		Radnóti u. 9.	kétcsőves		9	1 372,67	1 777				2 128	351	
		Radnóti u. 10.	kétcsőves termoszelepes		10	1 563,35	1 508				1 782	274	
		Radnóti u. 11.	kétcsőves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 480,88	832				980	148	
		Radnóti u. 12.	kétcsőves termoszelepes		9	1 371,13	1 270				1 487	217	
Radnóti u. 13.		kétcsőves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 377,64	880				1 037	157		
Radnóti u. 14.		kétcsőves termoszelepes		9	1 400,08	839	856	17	0	148	165		
Radnóti u. 15.		kétcsőves termoszelepes		9	1 455,14	1 083				1 289	206		
Hőfogadóknál mért összesen :					56 262,02	16 979			19 291	5 912			
E2	Fehérvíz 2-8	egycsőves	hőszigetelés	60	8 358,80	2 122				2 931	809		
F2	Fehérvíz utca 20-30	egycsőves	termofejes szelep új hőcserélő	83	11 920,90	3 827				5 569	1 742		
D3	Fehérvíz utca 10-18	egycsőves		70	10 017,91	4 563				6 876	2 313		
Barcsay Általános Iskola		kétcsőves			21 011,00	12 426				14 958		2 532	
Lászlótelepi Óvoda (Forfa)		kétcsőves			2 156,00	919				1 243		324	
5 db hőközpont ÖSSZESEN :					53 464,61						30 770	2 850	