

HŐKÖZPONT BETŰJELÉ	Helyszínek	ADATOK				MÉRTEK Hőfogyasztások				
		Cím	Fűtési rendszer	műszaki változás, jellemzők	lakó-sok száma	légtérfogat	mérőállás		fogyasztás	
							előző	záró	lakossági	nem lakossági
							GJ	GJ		
db	m <sup>3</sup>	GJ	GJ	GJ	GJ					
L ÜTEM	A	Széchenyi tér 29-30-31	kétcsöves termoszelepes		41	5 829,17	1 340	1 579	239	
	B	Széchenyi tér 32-33	kétcsöves termoszelepes		28	3 979,48	7 995	8 238	243	
	C	Széchenyi tér 19-20-21	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	42	5 969,24	963	1 108	145	
	D I	Széchenyi tér 16-17-18	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	42	5 969,22	1 021	1 186	165	
	D II	Széchenyi tér 13-14-15	kétcsöves	hőszigetelés	42	5 969,23	1 855	2 000	145	
	E	Széchenyi tér 11-12	kétcsöves	hőszigetelés	28	3 979,48	1 447	1 538	91	
	F	Széchenyi tér 8-9-10	kétcsöves		42	6 020,92	1 310	1 522	212	
7 db hőközpont ÖSSZESEN :					265	37 716,74	15 931	17 171	1 240	
M ÜTEM	G	Széchenyi tér 2-7	kétcsöves		78	9 826,92	326	791	465	
	H	Hamvas Béla u. 11-15	kétcsöves		33	4 147,21	193	372	179	
	I	Hamvas Béla u. 3-9	kétcsöves		56	7 057,53	7 289	7 570	281	
	J	Hamvas Béla u. 20-30	kétcsöves		60	7 538,85	314	629	315	
	K	Hamvas Béla u. 42-48	kétcsöves termoszelepes		32	4 006,13	3 557	3 719	162	
	L	Hamvas Béla u. 32-40	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	55	6 916,81	3 841	4 011	170	
	M	Hamvas Béla u. 12-18	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	56	7 057,87	193	343	150	
	N	Hamvas Béla u. 2-10	kétcsöves	hőszigetelés	80	8 494,36	4 393	4 573	143,95	
		ABC	kétcsöves	hőszigetelés		1 590,60			26,95	
		Meli-Meli	kétcsöves	hőszigetelés		537,03			9,10	
	<b>N hőközpont összesen:</b>								180	
		Óvoda (almérő)	kétcsöves			1 543,00	1 414	1 439		25
		Óvoda (almérő 2) Konténer	kétcsöves			207,00	267	279		12
	<b>Bölcsőde (főmérő)</b>	kétcsöves			3 927,00	3 813	3 932		82	
9 db hőközpont ÖSSZESEN :					450	62 850,31	25 600	27 658	1 902	119
R (M,N,O)	Szmolnyica sétány 7. (garázs)		Egyedi szerződéssel (nov-márc 1, okt évs április 0.5)				67,5	68,5	1,00	
	A32	Kondor Béla u. 26	kétcsöves		23	3 861,60	4 002	4 147	145	
		Kondor Béla u. 3.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	885	918	33	
		Kondor Béla u. 5.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	824	856	32	
		Kondor Béla u. 7.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 036	1 074	38	
		Kondor Béla u. 9.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	879	913	34	
		Kondor Béla u. 11.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 002	1 046	44	
		Kondor Béla u. 13.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 256,71	977	1 018	41	
		Kálvária u. 57.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 172	1 220	48	
		Kálvária u. 59	kétcsöves		8	1 264,80	1 728	1 779	51	
		Kálvária u. 61.	kétcsöves		8	1 264,80	1 312	1 359	47	
	Hőfogadóknál mért összesen :					95	15 236,71	13 817	14 330	514
	A32	Kálvária u. 65.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	892	923	31	
		Kálvária u. 67.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	835	867	32	
	Hőfogadóknál mért összesen :					16	2 529,60	1 727	1 790	63
	A2	Károly u. 24-34.	egycsöves		85	11 989,00	5 770	6 211	441	
	B2	Károly u. 16-22.	egycsöves	hőszigetelés	60	8 258,67	1 599	1 761	162	
	C2	Károly u. 2-14.	egycsöves		99	14 715,00	7 198	7 747	549	
	R (M,N,O)	Radnóti u. 1.	kétcsöves	hőszigetelés	6	1 078,35	842	875	26	
		Radnóti u. 1/7	kétcsöves	hőszigetelés	1	546,02	29	36	7	
		Radnóti u. 2.	kétcsöves termoszelepes		6	972,77	1 564	1 617	48	
		Radnóti u. 2/1/7	kétcsöves termoszelepes		1	282,18	39	44	5	
		Radnóti u. 3.	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 339,72	566	602	36	
		Radnóti u. 4.	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 352,43	855	891	36	
		Radnóti u. 5.	kétcsöves termoszelepes		9	1 432,58	1 603	1 657	54	
		Radnóti u. 6.	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	8	1 359,89	1 450	1 499	49	
		Radnóti u. 7.	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 380,67	856	892	36	
Radnóti 8/2/9.		kétcsöves	hőszigetelés	1	303,00	229	236	7		
Radnóti u. 8.		kétcsöves	hőszigetelés	8	1 230,85	1 103	1 143	33		
Radnóti u. 9.		kétcsöves		9	1 372,67	1 863	1 927	64		
Radnóti u. 10.		kétcsöves termoszelepes		10	1 563,35	1 563	1 624	61		
Radnóti u. 11.		kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 480,88	860	894	34		
Radnóti u. 12.		kétcsöves termoszelepes		9	1 371,13	1 317	1 365	48		
Radnóti u. 13.		kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 377,64	914	947	33		
Radnóti u. 14.	kétcsöves termoszelepes		9	1 400,08	24	61	37			
Radnóti u. 15.	kétcsöves termoszelepes		9	1 455,14	1 122	1 167	45			
Hőfogadóknál mért összesen :					95	56 262,02	16 799	17 477	1 811	
E2	Fehérvíz 2-8	egycsöves	hőszigetelés	60	8 358,80	2 299	2 493	194		
F2	Fehérvíz utca 20-30	egycsöves	termofejes szelep új hőcserélő	83	11 920,90	4 221	4 582	361		
D3	Fehérvíz utca 10-18	egycsöves		70	10 017,91	5 096	5 552	456		
Barcsay Általános Iskola		kétcsöves			21 011,00	12 987	13 426	439		
Lászlótelepi Óvoda (Forfa)		kétcsöves			2 156,00	1 009	1 061	52		
5 db hőközpont ÖSSZESEN :						53 464,61		6 541	491	