

HŐKÖZPONT BETŰJELÉ	Helyszínek		ADATOK				MÉRTEK HÖFELHASZNÁLÁS			
	Cím	Fűtési rendszer	műszaki változás, jellemzők	lakó-sok száma	légtérfogat	mérőállás		fogyasztás		
						előző	záró	lakossági	nem lakossági	
										db
L UTEM	A	Széchenyi tér 29-30-31	kétcsöves termoszelepes		41	5 829,17	1 204	1 340	136	
	B	Széchenyi tér 32-33	kétcsöves termoszelepes		28	3 979,48	7 841	7 995	154	
	C	Széchenyi tér 19-20-21	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	42	5 969,24	870	963	93	
	D I	Széchenyi tér 16-17-18	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	42	5 969,22	916	1 017	101	
	D II	Széchenyi tér 13-14-15	kétcsöves	hőszigetelés	42	5 969,23	1 763	1 855	92	
	E	Széchenyi tér 11-12	kétcsöves	hőszigetelés	28	3 979,48	1 395	1 447	52	
	F	Széchenyi tér 8-9-10	kétcsöves		42	6 020,92	1 174	1 310	136	
7 db hőközpont ÖSSZESEN :				265	37 716,74	15 163	15 927	764,000		
M UTEM	G	Széchenyi tér 2-7	kétcsöves		78	9 826,92	0	326	326	
	H	Hamvas Béla u. 11-15	kétcsöves		33	4 147,21	80	193	113	
	I	Hamvas Béla u. 3-9	kétcsöves		56	7 057,53	7 133	7 289	156	
	J	Hamvas Béla u. 20-30	kétcsöves		60	7 538,85	123	314	191	
	K	Hamvas Béla u. 42-48	kétcsöves termoszelepes		32	4 006,13	3 452	3 557	105	
	L	Hamvas Béla u. 32-40	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	55	6 916,81	3 734	3 841	107	
	M	Hamvas Béla u. 12-18	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	56	7 057,87	92	197	101	
	N	Hamvas Béla u. 2-10	kétcsöves	hőszigetelés	80	8 494,36			103,96	
		ABC	kétcsöves	hőszigetelés		1 590,60	4 263	4 393	19,47	
		Meli-Meli	kétcsöves	hőszigetelés		537,03			6,57	
	N hőközpont összesen:								130	
	Óvoda (almérő)	kétcsöves			1 543,00	1 385	1 414		29	
	Óvoda (almérő 2) Konténer	kétcsöves			207,00	258	267		9	
Bölcsőde (főmérő)					3 927,00	3 709	3 813		66	
9 db hőközpont ÖSSZESEN :				450	62 850,31	24 229	25 604	1 229	104	
Szmolnyica sétány 7. (garázs)		Egyedi szerződéssel (nov-márc 1. okt és április 0.5)					66,5	67,5	1,00	
A32	Kondor Béla u. 26	kétcsöves		23	3 861,60	3 921	4 002	81		
	Kondor Béla u. 3.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	865	885	20		
	Kondor Béla u. 5.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	804	824	20		
	Kondor Béla u. 7.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 011	1 036	25		
	Kondor Béla u. 9.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	861	879	18		
	Kondor Béla u. 11.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	976	1 002	26		
	Kondor Béla u. 13.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 256,71	952	977	25		
	Kálvária u. 57.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 141	1 172	31		
	Kálvária u. 59	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 697	1 728	31		
	Kálvária u. 61.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 277	1 312	35		
Hőfogadóknál mért összesen :				95	15 236,71	13 505	13 817	313		
A32	Kálvária u. 65.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	871	892	21		
	Kálvária u. 67.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	816	835	19		
	Hőfogadóknál mért összesen :				16	2 529,60	1 687	1 727	40	
A2	Károly u. 24-34.	egycsöves		85	11 989,00	5 484	5 770	286		
B2	Károly u. 16-22.	egycsöves	hőszigetelés	60	8 258,67	1 506	1 599	93		
C2	Károly u. 2-14.	egycsöves		99	14 715,00	6 865	7 198	333		
R (M,N,O)	Radnóti u. 1.	kétcsöves	hőszigetelés	6	1 078,35	824	842	14		
	Radnóti u. 1/7	kétcsöves	hőszigetelés	1	546,02	25	29	4		
	Radnóti u. 2.	kétcsöves termoszelepes		6	972,77	1 533	1 564	28		
	Radnóti u. 2/1/7	kétcsöves termoszelepes		1	282,18	36	39	3		
	Radnóti u. 3.	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 339,72	545	566	21		
	Radnóti u. 4.	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 352,43	837	855	18		
	Radnóti u. 5.	kétcsöves termoszelepes		9	1 432,58	1 571	1 603	32		
	Radnóti u. 6.	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	8	1 359,89	1 422	1 450	28		
	Radnóti u. 7.	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 380,67	836	856	20		
	Radnóti 8/2/9.	kétcsöves	hőszigetelés	1	303,00	225	229	4		
	Radnóti u. 8.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 230,85	1 081	1 103	18		
	Radnóti u. 9.	kétcsöves		9	1 372,67	1 820	1 863	43		
	Radnóti u. 10.	kétcsöves termoszelepes		10	1 563,35	1 528	1 563	35		
	Radnóti u. 11.	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 480,88	842	860	18		
	Radnóti u. 12.	kétcsöves termoszelepes		9	1 371,13	1 288	1 317	29		
Radnóti u. 13.	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 377,64	898	914	16			
Radnóti u. 14.	kétcsöves termoszelepes		9	1 400,08	0	24	24			
Radnóti u. 15.	kétcsöves termoszelepes		9	1 455,14	1 099	1 122	23			
Hőfogadóknál mért összesen :					56 262,02	16 410	16 799	711		
E2	Fehérvíz 2-8	egycsöves	hőszigetelés	60	8 358,80	2 185	2 299	114		
F2	Fehérvíz utca 20-30	egycsöves	termoféjes szelep új hőcserélő	83	11 920,90	3 984	4 221	237		
D3	Fehérvíz utca 10-18	egycsöves		70	10 017,91	4 786	5 096	310		
Barcsay Általános Iskola		kétcsöves			21 011,00	12 675	12 987		312	
Lászlótelepi Óvoda (Forfa)		kétcsöves			2 156,00	957	1 009		52	
5 db hőközpont ÖSSZESEN :					53 464,61			4 097	364	