

| HŐKÖZPONT BETŰJELE | Helyszínek | ADATOK | | | | MÉRTEK HŐFELHASZNÁLÁS | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------|--------|------------|-----|---------------------------------------|
| | | CÍM | Fűtési rendszer | műszaki váltás, jellemzők | laká-sok száma | légtérfogat | mérőállás | | fogyasztás | | nem lakossági KK-i intéz-mények |
| | | | | | | | előző | záró | lakossági | | |
| | | | | | | | db | m3 | GJ | GJ | |
| A | Széchenyi tér 29-30-31 | kétsősves termoszelepes | | | 41 | 5 829,17 | 1 145 | 1 204 | 59 | | |
| B | Széchenyi tér 32-33 | kétsősves termoszelepes | | | 28 | 3 979,48 | 7 726 | 7 841 | 115 | | |
| C | Széchenyi tér 19-20-21 | kétsősves termoszelepes | hőszigetelés | | 42 | 5 969,24 | 794 | 870 | 76 | | |
| D I | Széchenyi tér 16-17-18 | kétsősves termoszelepes | hőszigetelés | | 42 | 5 969,22 | 843 | 916 | 73 | | |
| D II | Széchenyi tér 13-14-15 | kétsősves | hőszigetelés | | 42 | 5 969,23 | 1 703 | 1 763 | 60 | | |
| E | Széchenyi tér 11-12 | kétsősves | hőszigetelés | | 28 | 3 979,48 | 1 367 | 1 395 | 28 | | |
| F | Széchenyi tér 8-9-10 | kétsősves | | | 42 | 6 020,92 | 1 086 | 1 174 | 88 | | |
| 7 db hőközpont ÖSSZESEN : | | | | | 265 | 37 716,74 | 14 664 | 15 163 | 499,000 | | |
| G | Széchenyi tér 2-7 | kétsősves | | | 78 | 9 826,92 | 9 936 | 10 126 | 190 | | |
| H | Hamvas Béla u. 11-15 | kétsősves | | | 33 | 4 147,21 | 0 | 80 | 80 | | |
| I | Hamvas Béla u. 3-9 | kétsősves | | | 56 | 7 057,53 | 7 038 | 7 133 | 95 | | |
| J | Hamvas Béla u. 20-30 | kétsősves | | | 60 | 7 538,85 | 0 | 123 | 123 | | |
| K | Hamvas Béla u. 42-48 | kétsősves termoszelepes | | | 32 | 4 006,13 | 3 368 | 3 452 | 84 | | |
| L | Hamvas Béla u. 32-40 | kétsősves termoszelepes | hőszigetelés | | 55 | 6 916,81 | 3 656 | 3 734 | 78 | | |
| M | Hamvas Béla u. 12-18 | kétsősves termoszelepes | hőszigetelés | | 56 | 7 057,87 | 0 | 92 | 92 | | |
| N | Hamvas Béla u. 2-10 | kétsősves | hőszigetelés | | 80 | 8 494,36 | | | 74,37 | | |
| | ABC | kétsősves | hőszigetelés | | | 1 590,60 | | | 13,93 | | |
| | Meli-Meli | kétsősves | hőszigetelés | | | 537,03 | 4 170 | 4 263 | 4,70 | | |
| N hőközpont összesen: | | | hőszigetelés | | | | | | 93 | | |
| | Óvoda (almérő) | kétsősves | | | | 1 543,00 | 1 372 | 1 385 | | 13 | |
| | Óvoda (almérő 2) Konténer | kétsősves | | | | 207,00 | 254 | 258 | | 4 | |
| Bölcsőde (főmérő) | | kétsősves | | | | 3 927,00 | 3 653 | 3 709 | | 39 | |
| 9 db hőközpont ÖSSZESEN : | | | | | 450 | 62 850,31 | 33 447 | 34 355 | 835 | 56 | |
| Szmolnyica sétány 7. (garázs) | | Egyedi szerződéssel (nov-márc 1, okt és április 0,5) | | | | | 65,5 | 66,5 | 1,00 | | |
| A32 | Kondor Béla u. 26 | kétsősves | | | 23 | 3 861,60 | 3 873 | 3 921 | 48 | | |
| | Kondor Béla u. 3. | kétsősves | hőszigetelés | | 8 | 1 264,80 | 851 | 865 | 14 | | |
| | Kondor Béla u. 5. | kétsősves | hőszigetelés | | 8 | 1 264,80 | 792 | 804 | 12 | | |
| | Kondor Béla u. 7. | kétsősves | hőszigetelés | | 8 | 1 264,80 | 991 | 1 011 | 20 | | |
| | Kondor Béla u. 9. | kétsősves | hőszigetelés | | 8 | 1 264,80 | 846 | 861 | 15 | | |
| | Kondor Béla u. 11. | kétsősves | hőszigetelés | | 8 | 1 264,80 | 960 | 976 | 16 | | |
| | Kondor Béla u. 13. | kétsősves | hőszigetelés | | 8 | 1 256,71 | 938 | 952 | 14 | | |
| | Kálvária u. 57. | kétsősves | hőszigetelés | | 8 | 1 264,80 | 1 118 | 1 141 | 23 | | |
| | Kálvária u. 59 | kétsősves | | | 8 | 1 264,80 | 1 680 | 1 697 | 17 | | |
| Kálvária u. 61. | kétsősves | | | 8 | 1 264,80 | 1 254 | 1 277 | 23 | | | |
| Hőfogadóknál mért összesen : | | | | | 95 | 15 236,71 | 13 303 | 13 505 | 203 | | |
| A32 | Kálvária u. 65. | kétsősves | hőszigetelés | | 8 | 1 264,80 | 856 | 871 | 15 | | |
| | Kálvária u. 67. | kétsősves | hőszigetelés | | 8 | 1 264,80 | 803 | 816 | 13 | | |
| Hőfogadóknál mért összesen : | | | | | 16 | 2 529,60 | 1 659 | 1 687 | 28 | | |
| A2 | Károly u. 24-34. | egycsősves | | | 85 | 11 989,00 | 5 324 | 5 484 | 160 | | |
| B2 | Károly u. 16-22. | egycsősves | hőszigetelés | | 60 | 8 258,67 | 1 475 | 1 506 | 31 | | |
| C2 | Károly u. 2-14. | egycsősves | | | 99 | 14 715,00 | 6 592 | 6 865 | 273 | | |
| R (M,N,O) | Radnóti u. 1. | kétsősves | hőszigetelés | | 6 | 1 078,35 | 808 | 824 | 14 | | |
| | Radnóti u. 1/7 | kétsősves | hőszigetelés | | 1 | 546,02 | 23 | 25 | 2 | | |
| | Radnóti u. 2. | kétsősves termoszelepes | | | 6 | 972,77 | 1 506 | 1 533 | 25 | | |
| | Radnóti u. 2/1/7 | kétsősves termoszelepes | | | 1 | 282,18 | 34 | 36 | 2 | | |
| | Radnóti u. 3. | kétsősves termoszelepes | hőszigetelés | | 9 | 1 339,72 | 531 | 545 | 14 | | |
| | Radnóti u. 4. | kétsősves termoszelepes | hőszigetelés | | 9 | 1 352,43 | 827 | 837 | 10 | | |
| | Radnóti u. 5. | kétsősves termoszelepes | | | 9 | 1 432,58 | 1 546 | 1 571 | 25 | | |
| | Radnóti u. 6. | kétsősves termoszelepes | hőszigetelés | | 8 | 1 359,89 | 1 403 | 1 422 | 19 | | |
| | Radnóti u. 7. | kétsősves termoszelepes | hőszigetelés | | 9 | 1 380,67 | 823 | 836 | 13 | | |
| | Radnóti 8/2/9. | kétsősves | hőszigetelés | | 1 | 303,00 | 225 | 225 | 0 | | |
| | Radnóti u. 8. | kétsősves | hőszigetelés | | 8 | 1 230,85 | 1 064 | 1 081 | 17 | | |
| | Radnóti u. 9. | kétsősves | | | 9 | 1 372,67 | 1 777 | 1 820 | 43 | | |
| | Radnóti u. 10. | kétsősves termoszelepes | | | 10 | 1 563,35 | 1 508 | 1 528 | 20 | | |
| | Radnóti u. 11. | kétsősves termoszelepes | hőszigetelés | | 9 | 1 480,88 | 832 | 842 | 10 | | |
| | Radnóti u. 12. | kétsősves termoszelepes | | | 9 | 1 371,13 | 1 270 | 1 288 | 18 | | |
| Radnóti u. 13. | kétsősves termoszelepes | hőszigetelés | | 9 | 1 377,64 | 880 | 898 | 18 | | | |
| Radnóti u. 14. | kétsősves termoszelepes | | | 9 | 1 400,08 | 839 | 856 | 17 | | | |
| Radnóti u. 15. | kétsősves termoszelepes | | | 9 | 1 455,14 | 1 083 | 1 099 | 16 | | | |
| Hőfogadóknál mért összesen : | | | | | | 56 262,02 | 16 979 | 17 266 | 556 | | |
| E2 | Fehérvíz 2-8 | egycsősves | hőszigetelés | | 60 | 8 358,80 | 2 122 | 2 185 | 63 | | |
| F2 | Fehérvíz utca 20-30 | egycsősves | termoféjjes szelep új hőcserélő | | 83 | 11 920,90 | 3 827 | 3 984 | 157 | | |
| D3 | Fehérvíz utca 10-18 | egycsősves | | | 70 | 10 017,91 | 4 563 | 4 786 | 223 | | |
| Barcsay Általános Iskola | | kétsősves | | | | 21 011,00 | 12 426 | 12 675 | | 249 | |
| Lászlótelepi Óvoda (Forfa) | | kétsősves | | | | 2 156,00 | 919 | 957 | | 38 | |
| 5 db hőközpont ÖSSZESEN : | | | | | | 53 464,61 | | | 2 755 | 287 | |