

HŐKÖZPONT BETŰJELÉ	Helyszínek	ADATOK				MÉRTEK HŐFELHASZNÁLÁS					
		Cím	Fűtési rendszer	műszaki változás, jellemzők	lakó-sok száma	légtérfogat	mérőállás		fogyasztás		
							előző	záró	lakossági	nem lakossági	
										KK-i intézmények	
db	m <sup>3</sup>	GJ	GJ	GJ	GJ	GJ					
I. ÜTEM	A	Széchenyi tér 29-30-31	kétcsöves termoszelepes		41	5 829,17	1 754	1 932	178		
	B	Széchenyi tér 32-33	kétcsöves termoszelepes		28	3 979,48	8 417	8 599	182		
	C	Széchenyi tér 19-20-21	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	42	5 969,24	1 225	1 336	111		
	D I	Széchenyi tér 16-17-18	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	42	5 969,22	1 309	1 434	125		
	D II	Széchenyi tér 13-14-15	kétcsöves	hőszigetelés	42	5 969,23	2 112	2 223	111		
	E	Széchenyi tér 11-12	kétcsöves	hőszigetelés	28	3 979,48	1 613	1 683	70		
	F	Széchenyi tér 8-9-10	kétcsöves		42	6 020,92	1 692	1 856	164		
7 db hőközpont ÖSSZESEN :					265	37 716,74	18 122	19 063	941		
II. ÜTEM	G	Széchenyi tér 2-7	kétcsöves		78	9 826,92	1 177	1 549	372		
	H	Hamvas Béla u. 11-15	kétcsöves		33	4 147,21	516	655	139		
	I	Hamvas Béla u. 3-9	kétcsöves		56	7 057,53	7 749	7 950	201		
	J	Hamvas Béla u. 20-30	kétcsöves		60	7 538,85	843	1 076	233		
	K	Hamvas Béla u. 42-48	kétcsöves termoszelepes		32	4 006,13	3 849	3 981	132		
	L	Hamvas Béla u. 32-40	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	55	6 916,81	4 139	4 269	130		
	M	Hamvas Béla u. 12-18	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	56	7 057,87	465	581	116		
	N	Hamvas Béla u. 2-10	kétcsöves	hőszigetelés	80	8 494,36	4 734	4 887	122,35		
		ABC	kétcsöves	hőszigetelés		1 590,60			22,91		
		Meli-Meli	kétcsöves	hőszigetelés		537,03			7,74		
	<b>N hőközpont összesen:</b>								153		
		Óvoda (almérő)	kétcsöves			1 543,00	1 466	1 492		26	
		Óvoda (almérő 2) Konténer	kétcsöves			207,00	287	295		8	
		<b>Bölcsőde (főmérő)</b>	kétcsöves			3 927,00	4 045	4 163		84	
9 db hőközpont ÖSSZESEN :					450	62 850,31	29 270	30 898	1 476	118	
III. ÜTEM	Szmolnyica sétány 7. (garázs)		Egyedi szerződéssel (nov-márc 1, okt és április 0,5)				69,5	70,5	1,00		
	A32	Kondor Béla u. 26	kétcsöves		23	3 861,60	4 233	4 333	100		
		Kondor Béla u. 3.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	944	970	26		
		Kondor Béla u. 5.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	881	908	27		
		Kondor Béla u. 7.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 107	1 138	31		
		Kondor Béla u. 9.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	942	971	29		
		Kondor Béla u. 11.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 078	1 112	34		
		Kondor Béla u. 13.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 256,71	1 053	1 087	34		
		Kálvária u. 57.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 258	1 295	37		
		Kálvária u. 59	kétcsöves		8	1 264,80	1 817	1 858	41		
	Kálvária u. 61.	kétcsöves		8	1 264,80	1 391	1 420	29			
	Hőfogadóban mért összesen :					95	15 236,71	14 704	15 092	389	
	A32	Kálvária u. 65.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	949	974	25		
		Kálvária u. 67.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	888	912	24		
	Hőfogadóban mért összesen :					16	2 529,60	1 837	1 886	49	
	A2	Károly u. 24-34.	egycsöves		85	11 989,00	6 540	6 890	350		
	B2	Károly u. 16-22.	egycsöves	hőszigetelés	60	8 258,67	1 854	1 964	110		
	C2	Károly u. 2-14.	egycsöves		99	14 715,00	8 181	8 614	433		
	R (M,N,O)	Radnóti u. 1.	kétcsöves	hőszigetelés	6	1 078,35	903	927	20		
		Radnóti u. 1/7	kétcsöves	hőszigetelés	1	546,02	42	46	4		
		Radnóti u. 2.	kétcsöves termoszelepes		6	972,77	1 663	1 705	38		
		Radnóti u. 2/1/7	kétcsöves termoszelepes		1	282,18	48	52	4		
		Radnóti u. 3.	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 339,72	628	653	25		
		Radnóti u. 4.	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 352,43	918	945	27		
		Radnóti u. 5.	kétcsöves termoszelepes		9	1 432,58	1 700	1 742	42		
		Radnóti u. 6.	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	8	1 359,89	1 539	1 578	39		
		Radnóti u. 7.	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 380,67	920	947	27		
Radnóti 8/2/9.		kétcsöves	hőszigetelés	1	303,00	242	248	6			
Radnóti u. 8.		kétcsöves	hőszigetelés	8	1 230,85	1 178	1 208	24			
Radnóti u. 9.		kétcsöves		9	1 372,67	1 986	2 024	38			
Radnóti u. 10.		kétcsöves termoszelepes		10	1 563,35	1 672	1 719	47			
Radnóti u. 11.		kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 480,88	921	947	26			
Radnóti u. 12.		kétcsöves termoszelepes		9	1 371,13	1 404	1 439	35			
Radnóti u. 13.		kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 377,64	972	996	24			
Radnóti u. 14.	kétcsöves termoszelepes		9	1 400,08	83	113	30				
Radnóti u. 15.	kétcsöves termoszelepes		9	1 455,14	1 204	1 239	35				
Hőfogadóban mért összesen :						56 262,02	18 023	18 528	1 384		
E2	Fehérvíz 2-8	egycsöves	hőszigetelés	60	8 358,80	2 626	2 763	137			
F2	Fehérvíz utca 20-30	egycsöves	termofejtes szelep új hőcserélő	83	11 920,90	4 873	5 156	283			
D3	Fehérvíz utca 10-18	egycsöves		70	10 017,91	5 952	6 319	367			
<b>Barcsay Általános Iskola</b>		kétcsöves			21 011,00	13 871	14 303		432		
<b>Lászlótelepi Óvoda (Forfa)</b>		kétcsöves			2 156,00	1 140	1 162		22		
5 db hőközpont ÖSSZESEN :						53 464,61		5 026	454		