

HŐKÖZPONT BETŰJELÉ	Helyszínek	ADATOK				MÉRTEK HÖFELHASZNÁLÁS					
		Cím	Fűtési rendszer	műszaki változás, jellemzők	lakó-sok száma	légtérfogat	mérőállás		fogyasztás		nem lakossági KK-i intéz-mények
							előző	záró	lakossági		
							GJ	GJ	GJ	GJ	
db	m ³	GJ	GJ	GJ	GJ						
I. ÜTEM	A	Széchenyi tér 29-30-31	kétcsöves termoszelepes		41	5 829,17	1 579	1 754	175		
	B	Széchenyi tér 32-33	kétcsöves termoszelepes		28	3 979,48	8 238	8 417	179		
	C	Széchenyi tér 19-20-21	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	42	5 969,24	1 108	1 225	117		
	D I	Széchenyi tér 16-17-18	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	42	5 969,22	1 186	1 309	123		
	D II	Széchenyi tér 13-14-15	kétcsöves	hőszigetelés	42	5 969,23	2 000	2 112	112		
	E	Széchenyi tér 11-12	kétcsöves	hőszigetelés	28	3 979,48	1 538	1 613	75		
	F	Széchenyi tér 8-9-10	kétcsöves		42	6 020,92	1 522	1 692	170		
7 db hőközpont ÖSSZESEN :					265	37 716,74	17 171	18 122	951		
II. ÜTEM	G	Széchenyi tér 2-7	kétcsöves		78	9 826,92	791	1 177	386		
	H	Hamvas Béla u. 11-15	kétcsöves		33	4 147,21	372	516	144		
	I	Hamvas Béla u. 3-9	kétcsöves		56	7 057,53	7 570	7 749	179		
	J	Hamvas Béla u. 20-30	kétcsöves		60	7 538,85	629	843	214		
	K	Hamvas Béla u. 42-48	kétcsöves termoszelepes		32	4 006,13	3 719	3 849	130		
	L	Hamvas Béla u. 32-40	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	55	6 916,81	4 011	4 139	128		
	M	Hamvas Béla u. 12-18	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	56	7 057,87	343	465	122		
	N	Hamvas Béla u. 2-10	kétcsöves	hőszigetelés	80	8 494,36	4 573	4 734	128,75		
		ABC	kétcsöves	hőszigetelés		1 590,60			24,11		
		Meli-Meli	kétcsöves	hőszigetelés		537,03			8,14		
	N hőközpont összesen:								161		
		Óvoda (almérő)	kétcsöves			1 543,00	1 439	1 466		27	
		Óvoda (almérő 2) Konténer	kétcsöves			207,00	279	287		8	
		Bölcsőde (főmérő)	kétcsöves			3 927,00	3 932	4 045		78	
9 db hőközpont ÖSSZESEN :					450	62 850,31	27 658	29 270	1 464	113	
III. ÜTEM	Szmolnyica sétány 7. (garázs)		Egyedi szerződéssel (nov-márc 1, okt és április 0.5)				68,5	69,5	1,00		
	A32	Kondor Béla u. 26	kétcsöves		23	3 861,60	4 147	4 233	86		
		Kondor Béla u. 3.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	918	944	26		
		Kondor Béla u. 5.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	856	881	25		
		Kondor Béla u. 7.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 074	1 107	33		
		Kondor Béla u. 9.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	913	942	29		
		Kondor Béla u. 11.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 046	1 078	32		
		Kondor Béla u. 13.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 256,71	1 018	1 053	35		
		Kálvária u. 57.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 220	1 258	38		
		Kálvária u. 59	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 779	1 817	38		
	Kálvária u. 61.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 359	1 391	32			
	Hőfogadóknál mért összesen :					95	15 236,71	14 330	14 704	375	
	A32	Kálvária u. 65.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	923	949	26		
		Kálvária u. 67.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	867	888	21		
	Hőfogadóknál mért összesen :					16	2 529,60	1 790	1 837	47	
	A2	Károly u. 24-34.	egycsöves		85	11 989,00	6 211	6 540	329		
	B2	Károly u. 16-22.	egycsöves	hőszigetelés	60	8 258,67	1 761	1 854	93		
	C2	Károly u. 2-14.	egycsöves		99	14 715,00	7 747	8 181	434		
	R (M,N,O)	Radnóti u. 1.	kétcsöves	hőszigetelés	6	1 078,35	875	903	22		
		Radnóti u. 1/7	kétcsöves	hőszigetelés	1	546,02	36	42	6		
		Radnóti u. 2.	kétcsöves termoszelepes		6	972,77	1 617	1 663	42		
		Radnóti u. 2/1/7	kétcsöves termoszelepes		1	282,18	44	48	4		
		Radnóti u. 3.	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 339,72	602	628	26		
		Radnóti u. 4.	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 352,43	891	918	27		
		Radnóti u. 5.	kétcsöves termoszelepes		9	1 432,58	1 657	1 700	43		
		Radnóti u. 6.	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	8	1 359,89	1 499	1 539	40		
		Radnóti u. 7.	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 380,67	892	920	28		
Radnóti 8/2/9.		kétcsöves	hőszigetelés	1	303,00	236	242	6			
Radnóti u. 8.		kétcsöves	hőszigetelés	8	1 230,85	1 143	1 178	29			
Radnóti u. 9.		kétcsöves		9	1 372,67	1 927	1 986	59			
Radnóti u. 10.		kétcsöves termoszelepes		10	1 563,35	1 624	1 672	48			
Radnóti u. 11.		kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 480,88	894	921	27			
Radnóti u. 12.		kétcsöves termoszelepes		9	1 371,13	1 365	1 404	39			
Radnóti u. 13.	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 377,64	947	972	25				
Radnóti u. 14.	kétcsöves termoszelepes		9	1 400,08	61	83	22				
Radnóti u. 15.	kétcsöves termoszelepes		9	1 455,14	1 167	1 204	37				
Hőfogadóknál mért összesen :						56 262,02	17 477	18 023	1 386		
E2	Fehérvíz 2-8	egycsöves	hőszigetelés	60	8 358,80	2 493	2 626	133			
F2	Fehérvíz utca 20-30	egycsöves	termofejes szelep új hőcserélő	83	11 920,90	4 582	4 873	291			
D3	Fehérvíz utca 10-18	egycsöves		70	10 017,91	5 552	5 952	400			
Barcsay Általános Iskola		kétcsöves			21 011,00	13 426	13 871	445			
Lászlótelepi Óvoda (Forfa)		kétcsöves			2 156,00	1 061	1 140	79			
5 db hőközpont ÖSSZESEN :						53 464,61		5 047	524		