

HŐKÖZPONT BETŰJELÉLE	Helyszínek		ADATOK				MÉRTEK Hőfogyasztások			
	Cím	Fűtési rendszer	műszaki változás, jellemzők	lakó-sok száma	légtérfogat	mérőállás		fogyasztás		
						előző	záró	lakossági	nem lakossági	
										db
I. ÜTEM	A	Széchenyi tér 29-30-31	kétcsöves termoszelepes		41	5 829,17	2 129	2 140	11	
	B	Széchenyi tér 32-33	kétcsöves termoszelepes		28	3 979,48	8 863	8 891	28	
	C	Széchenyi tér 19-20-21	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	42	5 969,24	1 493	1 496	3	
	D I	Széchenyi tér 16-17-18	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	42	5 969,22	1 598	1 614	16	
	D II	Széchenyi tér 13-14-15	kétcsöves	hőszigetelés	42	5 969,23	2 361	2 378	17	
	E	Széchenyi tér 11-12	kétcsöves	hőszigetelés	28	3 979,48	1 769	1 786	17	
	F	Széchenyi tér 8-9-10	kétcsöves		42	6 020,92	2 082	2 105	23	
7 db hőközpont ÖSSZESEN :				265	37 716,74	20 295	20 410	115		
II. ÜTEM	G	Széchenyi tér 2-7	kétcsöves		78	9 826,92	2 077	2 078	1	
	H	Hamvas Béla u. 11-15	kétcsöves		33	4 147,21	843	843	0	
	I	Hamvas Béla u. 3-9	kétcsöves		56	7 057,53	8 199	8 200	1	
	J	Hamvas Béla u. 20-30	kétcsöves		60	7 538,85	1 372	1 373	1	
	K	Hamvas Béla u. 42-48	kétcsöves termoszelepes		32	4 006,13	4 163	4 164	1	
	L	Hamvas Béla u. 32-40	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	55	6 916,81	4 434	4 434	0	
	M	Hamvas Béla u. 12-18	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	56	7 057,87	737	738	1	
	N	Hamvas Béla u. 2-10	kétcsöves	hőszigetelés	80	8 494,36	5 069	5 070	0,80	
		ABC	kétcsöves	hőszigetelés		1 590,60			0,15	
		Meli-Meli	kétcsöves	hőszigetelés		537,03			0,05	
	<b>N hőközpont összesen:</b>								1	
		Óvoda (almérő)	kétcsöves			1 543,00	1 530	1 530		0
		Óvoda (almérő 2) Konténer	kétcsöves			207,00	307	307		0
		<b>Bölcsőde (főmérő)</b>	kétcsöves			3 927,00	4 313	4 313		0
9 db hőközpont ÖSSZESEN :				450	62 850,31	33 044	33 050	6	0	
III. ÜTEM	Szmolnyica sétány 7. (garázs)		Egyedi szerződéssel (nov-márc 1, okt és április 0,5)				72,5	73,5	1,00	
	A32	Kondor Béla u. 26	kétcsöves		23	3 861,60	4 454	4 463	9	
		Kondor Béla u. 3.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 006	1 008	2	
		Kondor Béla u. 5.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	942	945	3	
		Kondor Béla u. 7.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 183	1 187	4	
		Kondor Béla u. 9.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 007	1 010	3	
		Kondor Béla u. 11.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 157	1 162	5	
		Kondor Béla u. 13.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 256,71	1 133	1 137	4	
		Kálvária u. 57.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 346	1 350	4	
		Kálvária u. 59	kétcsöves		8	1 264,80	1 913	1 917	4	
	Kálvária u. 61.	kétcsöves		8	1 264,80	1 483	1 490	7		
	Hőfogadóknál mért összesen :				95	15 236,71	15 624	15 669	46	
	A32	Kálvária u. 65.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 010	1 014	4	
		Kálvária u. 67.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	944	947	3	
	Hőfogadóknál mért összesen :				16	2 529,60	1 954	1 961	7	
	A2	Károly u. 24-34.	egycsöves		85	11 989,00	7 394	7 409	15	
	B2	Károly u. 16-22.	egycsöves	hőszigetelés	60	8 258,67	2 104	2 104	0	
	C2	Károly u. 2-14.	egycsöves		99	14 715,00	9 393	9 416	23	
	R (M,N,O)	Radnóti u. 1.	kétcsöves	hőszigetelés	6	1 078,35	964	965	1	
		Radnóti u. 1/7	kétcsöves	hőszigetelés	1	546,02	52	52	0	
		Radnóti u. 2.	kétcsöves termoszelepes		6	972,77	1 772	1 774	2	
		Radnóti u. 2/1/7	kétcsöves termoszelepes		1	282,18	56	56	0	
		Radnóti u. 3.	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 339,72	685	686	1	
Radnóti u. 4.		kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 352,43	980	981	1		
Radnóti u. 5.		kétcsöves termoszelepes		9	1 432,58	1 805	1 807	2		
Radnóti u. 6.		kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	8	1 359,89	1 628	1 629	1		
Radnóti u. 7.		kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 380,67	983	984	1		
Radnóti 8/2/9.		kétcsöves	hőszigetelés	1	303,00	254	254	0		
Radnóti u. 8.		kétcsöves	hőszigetelés	8	1 230,85	1 251	1 252	1		
Radnóti u. 9.		kétcsöves		9	1 372,67	2 126	2 128	2		
Radnóti u. 10.		kétcsöves termoszelepes		10	1 563,35	1 781	1 782	1		
Radnóti u. 11.		kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 480,88	980	980	0		
Radnóti u. 12.		kétcsöves termoszelepes		9	1 371,13	1 486	1 487	1		
Radnóti u. 13.		kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 377,64	1 036	1 037	1		
Radnóti u. 14.	kétcsöves termoszelepes		9	1 400,08	147	148	1			
Radnóti u. 15.	kétcsöves termoszelepes		9	1 455,14	1 288	1 289	1			
Hőfogadóknál mért összesen :					56 262,02	19 274	19 291	55		
E2	Fehérvíz 2-8	egycsöves	hőszigetelés	60	8 358,80	2 929	2 931	2		
F2	Fehérvíz utca 20-30	egycsöves	termofejes szelep új hőcserélő	83	11 920,90	5 568	5 569	1		
D3	Fehérvíz utca 10-18	egycsöves		70	10 017,91	6 875	6 876	1		
<b>Barcsay Általános Iskola</b>		kétcsöves			21 011,00	14 930	14 958		28	
<b>Lászlótelepi Óvoda (Forfa)</b>		kétcsöves			2 156,00	1 236	1 243		7	
5 db hőközpont ÖSSZESEN :					53 464,61			233	35	