

HŐKÖZPONT BETŰJELÉ	Helyszínek		ADATOK				MÉRTEK HŐFELHASZNÁLÁS			
	Cím	Fűtési rendszer	műszaki változás, jellemzők	lakó-sok száma	légtérfogat	mérőállás		fogasztás		
						előző	záró	lakossági	nem lakossági	
										db
L ÜTEP	A	Széchenyi tér 29-30-31	kétcsöves termoszelepes		41	5 829,17	2 322	2 561	239	
	B	Széchenyi tér 32-33	kétcsöves termoszelepes		28	3 979,48	9 106	9 346	240	
	C	Széchenyi tér 19-20-21	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	42	5 969,24	1 605	1 743	138	
	D I	Széchenyi tér 16-17-18	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	42	5 969,22	1 749	1 910	161	
	D II	Széchenyi tér 13-14-15	kétcsöves	hőszigetelés	42	5 969,23	2 496	2 642	146	
	E	Széchenyi tér 11-12	kétcsöves	hőszigetelés	28	3 979,48	1 857	1 960	103	
	F	Széchenyi tér 8-9-10	kétcsöves		42	6 020,92	2 280	2 498	218	
7 db hőközpont ÖSSZESEN :				265	37 716,74	21 415	22 660	1 245		
M ÜTEP	G	Széchenyi tér 2-7	kétcsöves		78	9 826,92	2 518	2 988	470	
	H	Hamvas Béla u. 11-15	kétcsöves		33	4 147,21	1 013	1 173	160	
	I	Hamvas Béla u. 3-9	kétcsöves		56	7 057,53	8 411	8 666	255	
	J	Hamvas Béla u. 20-30	kétcsöves		60	7 538,85	1 629	1 934	305	
	K	Hamvas Béla u. 42-48	kétcsöves termoszelepes		32	4 006,13	4 320	4 496	176	
	L	Hamvas Béla u. 32-40	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	55	6 916,81	4 599	4 786	187	
	M	Hamvas Béla u. 12-18	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	56	7 057,87	883	1 023	140	
	N	Hamvas Béla u. 2-10	kétcsöves	hőszigetelés	80	8 494,36			140,75	
		ABC	kétcsöves	hőszigetelés		1 590,60	5 239	5 415	26,36	
		Meli-Meli	kétcsöves	hőszigetelés		537,03			8,90	
	N hőközpont összesen:								176	
		Óvoda (almérő)	kétcsöves			1 543,00	1 572	1 614		42
		Óvoda (almérő 2) Konténer	kétcsöves			207,00	321	332		11
	Bölcsőde (főmérő)					3 927,00	4 479	4 622		90
9 db hőközpont ÖSSZESEN :				450	62 850,31	34 984	37 049	1 869	143	
R (M,N,O)	Szmolnyica sétány 7. (garázs)		Egyedi szerződéssel (nov-márc 1, okt és április 0,5)				75,5	76,5	1,00	
	A32	Kondor Béla u. 26	kétcsöves		23	3 861,60	4 568	4 694	126	
		Kondor Béla u. 3.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 037	1 073	36	
		Kondor Béla u. 5.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	969	1 001	32	
		Kondor Béla u. 7.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 225	1 262	37	
		Kondor Béla u. 9.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 040	1 074	34	
		Kondor Béla u. 11.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 198	1 239	41	
		Kondor Béla u. 13.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 256,71	1 173	1 215	42	
		Kálvária u. 57.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 391	1 442	51	
		Kálvária u. 59	kétcsöves		8	1 264,80	1 968	2 021	53	
	Kálvária u. 61.	kétcsöves		8	1 264,80	1 540	1 586	46		
	Hőfogadóknál mért összesen :				95	15 236,71	16 109	16 607	499	
	A32	Kálvária u. 65.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 045	1 079	34	
		Kálvária u. 67.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	972	1 003	31	
	Hőfogadóknál mért összesen :				16	2 529,60	2 017	2 082	65	
	A2	Károly u. 24-34.	egycsöves		85	11 989,00	7 747	8 156	409	
	B2	Károly u. 16-22.	egycsöves	hőszigetelés	60	8 258,67	2 220	2 382	162	
	C2	Károly u. 2-14.	egycsöves		99	14 715,00	9 949	10 512	563	
	R (M,N,O)	Radnóti u. 1.	kétcsöves	hőszigetelés	6	1 078,35	1 003	1 040	31	
		Radnóti u. 1/al	kétcsöves	hőszigetelés	1	546,02	59	65	6	
		Radnóti u. 2.	kétcsöves termoszelepes		6	972,77	1 823	1 878	40	
		Radnóti u. 2/al	kétcsöves termoszelepes		1	282,18	60	75	15	
		Radnóti u. 3.	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 339,72	710	743	33	
		Radnóti u. 4.	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 352,43	1 009	1 044	35	
		Radnóti u. 5.	kétcsöves termoszelepes		9	1 432,58	1 869	1 932	63	
		Radnóti u. 6.	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	8	1 359,89	1 672	1 726	54	
		Radnóti u. 7.	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 380,67	1 015	1 054	39	
Radnóti 8/al		kétcsöves	hőszigetelés	1	303,00	258	265	7		
Radnóti u. 8.		kétcsöves	hőszigetelés	8	1 230,85	1 291	1 336	38		
Radnóti u. 9.		kétcsöves		9	1 372,67	2 203	2 275	72		
Radnóti u. 10.		kétcsöves termoszelepes		10	1 563,35	1 835	1 900	65		
Radnóti u. 11.		kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 480,88	1 009	1 046	37		
Radnóti u. 12.		kétcsöves termoszelepes		9	1 371,13	1 531	1 571	40		
Radnóti u. 13.	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 377,64	1 075	1 109	34			
Radnóti u. 14.	kétcsöves termoszelepes		9	1 400,08	175	212	37			
Radnóti u. 15.	kétcsöves termoszelepes		9	1 455,14	1 330	1 376	46			
Hőfogadóknál mért összesen :					56 262,02	19 927		1 826		
E2	Fehérvíz 2-8	egycsöves	hőszigetelés	60	8 358,80	3 093	3 292	199		
F2	Fehérvíz utca 20-30	egycsöves	termofejes szelep új hőcserélő	83	11 920,90	5 888	6 258	370		
D3	Fehérvíz utca 10-18	egycsöves		70	10 017,91	7 291	7 733	442		
Barcsay Általános Iskola		kétcsöves			21 011,00	15 442	15 957		515	
Lászlótelepi Óvoda (Forfa)		kétcsöves			2 156,00	1 309	1 369		60	
5 db hőközpont ÖSSZESEN :					53 464,61			6 515	575	