

HŐKÖZPONTOKBAN ÉS HŐFOGADÓKNÁL MÉRTEK HŐFELHASZNÁLÁS

HŐKÖZPONT BETŰJELÉ	Helyszínek	ADATOK				MÉRTEK HŐFELHASZNÁLÁSOK				
		Cím	Fűtési rendszer	műszaki változás, jellemzők	lakó-sok száma	légtérfogat	mérőállás		fogyasztás	
							előző	záró	lakossági	nem lakossági
L ÜTEM	A	Széchenyi tér 29-30-31	kétcsöves termoszelepes		41	5 829,17	2 178	2 322	144	
	B	Széchenyi tér 32-33	kétcsöves termoszelepes		28	3 979,48	8 945	9 106	161	
	C	Széchenyi tér 19-20-21	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	42	5 969,24	1 517	1 605	88	
	D I	Széchenyi tér 16-17-18	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	42	5 969,22	1 648	1 749	101	
	D II	Széchenyi tér 13-14-15	kétcsöves	hőszigetelés	42	5 969,23	2 406	2 496	90	
	E	Széchenyi tér 11-12	kétcsöves	hőszigetelés	28	3 979,48	1 800	1 857	57	
	F	Széchenyi tér 8-9-10	kétcsöves		42	6 020,92	2 150	2 280	130	
7 db hőközpont ÖSSZESEN :					265	37 716,74	20 644	21 415	771	
M ÜTEM	G	Széchenyi tér 2-7	kétcsöves		78	9 826,92	2 203	2 518	315	
	H	Hamvas Béla u. 11-15	kétcsöves		33	4 147,21	879	1 013	134	
	I	Hamvas Béla u. 3-9	kétcsöves		56	7 057,53	8 257	8 411	154	
	J	Hamvas Béla u. 20-30	kétcsöves		60	7 538,85	1 442	1 629	187	
	K	Hamvas Béla u. 42-48	kétcsöves termoszelepes		32	4 006,13	4 211	4 320	109	
	L	Hamvas Béla u. 32-40	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	55	6 916,81	4 483	4 599	116	
	M	Hamvas Béla u. 12-18	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	56	7 057,87	778	883	105	
	N	Hamvas Béla u. 2-10	kétcsöves	hőszigetelés	80	8 494,36	5 124	5 239	91,97	
		ABC	kétcsöves	hőszigetelés		1 590,60			17,22	
		Meli-Meli	kétcsöves	hőszigetelés		537,03			5,81	
	N hőközpont összesen:								115	
		Óvoda (almérő)	kétcsöves			1 543,00	1 538	1 572		34
		Óvoda (almérő 2) Konténer	kétcsöves			207,00	311	321		10
	Bölcsőde (főmérő)						3 927,00	4 366	4 479	
9 db hőközpont ÖSSZESEN :					450	62 850,31	33 592	34 984	1 235	113
R (M,N,O)	Szmolnyica sétány 7. (garázs)		Egyedi szerződéssel (nov-márc 1, okt és április 0,5)				74,5	75,5	1,00	
	A32	Kondor Béla u. 26	kétcsöves		23	3 861,60	4 487	4 568	81	
		Kondor Béla u. 3.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 016	1 037	21	
		Kondor Béla u. 5.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	950	969	19	
		Kondor Béla u. 7.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 197	1 225	28	
		Kondor Béla u. 9.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 017	1 040	23	
		Kondor Béla u. 11.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 170	1 198	28	
		Kondor Béla u. 13.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 256,71	1 145	1 173	28	
		Kálvária u. 57.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 360	1 391	31	
		Kálvária u. 59	kétcsöves		8	1 264,80	1 929	1 968	39	
	Kálvária u. 61.	kétcsöves		8	1 264,80	1 504	1 540	36		
	Hőfogadóknál mért összesen :					95	15 236,71	15 775	16 109	335
	A32	Kálvária u. 65.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 022	1 045	23	
		Kálvária u. 67.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	954	972	18	
	Hőfogadóknál mért összesen :					16	2 529,60	1 976	2 017	41
	A2	Károly u. 24-34.	egycsöves		85	11 989,00	7 499	7 747	248	
	B2	Károly u. 16-22.	egycsöves	hőszigetelés	60	8 258,67	2 128	2 220	92	
	C2	Károly u. 2-14.	egycsöves		99	14 715,00	9 578	9 949	371	
	R (M,N,O)	Radnóti u. 1.	kétcsöves	hőszigetelés	6	1 078,35	976	1 003	22	
		Radnóti u. 1/a1	kétcsöves	hőszigetelés	1	546,02	54	59	5	
		Radnóti u. 2.	kétcsöves termoszelepes		6	972,77	1 787	1 823	36	
		Radnóti u. 2/a1	kétcsöves termoszelepes		1	282,18	60	60	0	
		Radnóti u. 3.	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 339,72	692	710	18	
		Radnóti u. 4.	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 352,43	988	1 009	21	
		Radnóti u. 5.	kétcsöves termoszelepes		9	1 432,58	1 824	1 869	45	
		Radnóti u. 6.	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	8	1 359,89	1 638	1 672	34	
		Radnóti u. 7.	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 380,67	992	1 015	23	
		Radnóti 8/a1	kétcsöves	hőszigetelés	1	303,00	254	258	4	
		Radnóti u. 8.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 230,85	1 261	1 291	26	
		Radnóti u. 9.	kétcsöves		9	1 372,67	2 150	2 203	53	
		Radnóti u. 10.	kétcsöves termoszelepes		10	1 563,35	1 794	1 835	41	
		Radnóti u. 11.	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 480,88	986	1 009	23	
		Radnóti u. 12.	kétcsöves termoszelepes		9	1 371,13	1 498	1 531	33	
Radnóti u. 13.	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 377,64	1 048	1 075	27			
Radnóti u. 14.	kétcsöves termoszelepes		9	1 400,08	155	175	20			
Radnóti u. 15.	kétcsöves termoszelepes		9	1 455,14	1 299	1 330	31			
Hőfogadóknál mért összesen :						56 262,02	19 456	1 173		
E2	Fehérvíz 2-8	egycsöves	hőszigetelés	60	8 358,80	2 976	3 093	117		
F2	Fehérvíz utca 20-30	egycsöves	termofejes szelep új hőcserélő	83	11 920,90	5 654	5 888	234		
D3	Fehérvíz utca 10-18	egycsöves		70	10 017,91	7 005	7 291	286		
Barcsay Általános Iskola		kétcsöves			21 011,00	15 107	15 442		335	
Lászlótelepi Óvoda (Forfa)		kétcsöves			2 156,00	1 260	1 309		49	
5 db hőközpont ÖSSZESEN :						53 464,61		4 192	384	