

HŐKÖZPONT BETŰJELÉ	Helyszínek		ADATOK				MÉRTEK Hőfogyasztások			
	Cím	Fűtési rendszer	műszaki változás, jellemzők	lakó-sok száma	légtérifogat	mérőállás		fogyasztás		
						előző	záró	lakossági	nem lakossági	
										db
I. ÜTEM	A	Széchenyi tér 29-30-31	kétcsöves termoszelepes		41	5 829,17	3 040	3 043	3	
	B	Széchenyi tér 32-33	kétcsöves termoszelepes		28	3 979,48	9 880	9 889	9	
	C	Széchenyi tér 19-20-21	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	42	5 969,24	2 051	2 056	5	
	D I	Széchenyi tér 16-17-18	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	42	5 969,22	2 273	2 286	13	
	D II	Széchenyi tér 13-14-15	kétcsöves	hőszigetelés	42	5 969,23	2 949	2 953	4	
	E	Széchenyi tér 11-12	kétcsöves	hőszigetelés	28	3 979,48	2 156	2 160	4	
	F	Széchenyi tér 8-9-10	kétcsöves		42	6 020,92	3 012	3 031	19	
7 db hőközpont ÖSSZESEN :				265	37 716,74	25 361	25 418	57		
II. ÜTEM	G	Széchenyi tér 2-7	kétcsöves		78	9 826,92	4 147	4 150	3	
	H	Hamvas Béla u. 11-15	kétcsöves		33	4 147,21	1 598	1 601	3	
	I	Hamvas Béla u. 3-9	kétcsöves		56	7 057,53	9 226	9 234	8	
	J	Hamvas Béla u. 20-30	kétcsöves		60	7 538,85	2 633	2 634	1	
	K	Hamvas Béla u. 42-48	kétcsöves termoszelepes		32	4 006,13	4 908	4 913	5	
	L	Hamvas Béla u. 32-40	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	55	6 916,81	5 199	5 199	0	
	M	Hamvas Béla u. 12-18	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	56	7 057,87	1 393	1 397	4	
	N	Hamvas Béla u. 2-10	kétcsöves	hőszigetelés	80	8 494,36	5 832	5 839	5,60	
		ABC	kétcsöves	hőszigetelés		1 590,60			1,05	
		Meli-Meli	kétcsöves	hőszigetelés		537,03			0,35	
		N hőközpont összesen:								7
		Óvoda (almérő)	kétcsöves			1 543,00	1 700	1 702		2
		Óvoda (almérő 2) Konténer	kétcsöves			207,00	366	366		0
		Bölcsőde (főmérő)	kétcsöves			3 927,00	5 018	5 022		2
	9 db hőközpont ÖSSZESEN :				450	62 850,31	42 020	42 057	31	4
III. ÜTEM	Szmolnyica sétány 7. (garázs)		Egyedi szerződéssel (nov-márc 1. okt és április 0,5)				79,5	80,5	1,00	
	A32	Kondor Béla u. 26	kétcsöves		23	3 861,60	4 967	4 970	3	
		Kondor Béla u. 3.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 153	1 155	2	
		Kondor Béla u. 5.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 070	1 071	1	
		Kondor Béla u. 7.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 356	1 357	1	
		Kondor Béla u. 9.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 154	1 155	1	
		Kondor Béla u. 11.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 338	1 339	1	
		Kondor Béla u. 13.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 256,71	1 313	1 314	1	
		Kálvária u. 57.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 554	1 555	1	
		Kálvária u. 59	kétcsöves		8	1 264,80	2 147	2 149	2	
		Kálvária u. 61.	kétcsöves		8	1 264,80	1 710	1 712	2	
	Hőfogadóknál mért összesen :				95	15 236,71	17 762	17 777	16	
	A32	Kálvária u. 65.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 160	1 161	1	
		Kálvária u. 67.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 072	1 073	1	
	Hőfogadóknál mért összesen :				16	2 529,60	2 232	2 234	2	
	A2	Károly u. 24-34.	egycsöves		85	11 989,00	9 120	9 121	1	
	B2	Károly u. 16-22.	egycsöves	hőszigetelés	60	8 258,67	2 692	2 697	5	
	C2	Károly u. 2-14.	egycsöves		99	14 715,00	12 136	12 146	10	
	R (M,N,O)	Radnóti u. 1.	kétcsöves	hőszigetelés	6	1 078,35	1 121	1 123	2	
		Radnóti u. 1/7	kétcsöves	hőszigetelés	1	546,02	80	80	0	
		Radnóti u. 2.	kétcsöves termoszelepes		6	972,77	2 001	2 002	1	
		Radnóti u. 2/1/7	kétcsöves termoszelepes		1	282,18	92	92	0	
		Radnóti u. 3.	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 339,72	811	812	1	
		Radnóti u. 4.	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 352,43	1 122	1 122	0	
		Radnóti u. 5.	kétcsöves termoszelepes		9	1 432,58	2 079	2 081	2	
		Radnóti u. 6.	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	8	1 359,89	1 831	1 831	0	
		Radnóti u. 7.	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 380,67	1 130	1 131	1	
		Radnóti 8/2/9.	kétcsöves	hőszigetelés	1	303,00	284	284	0	
		Radnóti u. 8.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 230,85	1 435	1 436	1	
		Radnóti u. 9.	kétcsöves		9	1 372,67	2 456	2 459	3	
Radnóti u. 10.		kétcsöves termoszelepes		10	1 563,35	2 034	2 035	1		
Radnóti u. 11.		kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 480,88	1 120	1 120	0		
Radnóti u. 12.		kétcsöves termoszelepes		9	1 371,13	1 684	1 684	0		
Radnóti u. 13.		kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 377,64	1 190	1 191	1		
Radnóti u. 14.	kétcsöves termoszelepes		9	1 400,08	287	288	1			
Radnóti u. 15.	kétcsöves termoszelepes		9	1 455,14	1 482	1 483	1			
Hőfogadóknál mért összesen :					56 262,02	22 239		31		
E2	Fehérvíz 2-8	egycsöves	hőszigetelés	60	8 358,80	3 719	3 722	3		
F2	Fehérvíz utca 20-30	egycsöves	termofejes szelep új hőcserélő	83	11 920,90	7 123	7 131	8		
D3	Fehérvíz utca 10-18	egycsöves		70	10 017,91	8 876	8 889	13		
Barcsay Általános Iskola		kétcsöves			21 011,00	17 266	17 291		25	
Lászlótelepi Óvoda (Forfa)		kétcsöves			2 156,00	1 546	1 552		6	
5 db hőközpont ÖSSZESEN :					53 464,61			161	31	