

HŐKÖZPONT BETŰJELÉ	Helyszínek		ADATOK				MÉRTEK HŐFELHASZNÁLÁS				
	Cím	Fűtési rendszer	műszaki változás, jellemzők	lakó-sok száma	légtérfogat	mérőállás		mérőállás		fogyasztás	
						előző	nullázás	záró	lakossági	nem lakossági	
						GJ	GJ	GJ	GJ	GJ	
db	m <sup>3</sup>										
L. ÜTEM	A	Széchenyi tér 29-30-31	kétsősves termoszelepes	41	5 829,17	4 073	0	109	109		
	B	Széchenyi tér 32-33	kétsősves termoszelepes	28	3 979,48	11 006	0	110	110		
	C	Széchenyi tér 19-20-21	kétsősves termoszelepes	hőszigetelés	42	5 969,24	2 727	0	69	69	
	D I	Széchenyi tér 16-17-18	kétsősves termoszelepes	hőszigetelés	42	5 969,22	3 068	0	80	80	
	D II	Széchenyi tér 13-14-15	kétsősves	hőszigetelés	42	5 969,23	685		742	57	
	E	Széchenyi tér 11-12	kétsősves	hőszigetelés	28	3 979,48	469		518	49	
	F	Széchenyi tér 8-9-10	kétsősves		42	6 020,92	4 123		4 257	134	
7 db hőközpont ÖSSZESEN :				265	37 716,74	26 151		5 885	608		
M. ÜTEM	G	Széchenyi tér 2-7	kétsősves	78	9 826,92	1 987		2 183	196		
	H	Hamvas Béla u. 11-15	kétsősves	33	4 147,21	2 497	0	88	88		
	I	Hamvas Béla u. 3-9	kétsősves	56	7 057,53	10 446		10 563	117		
	J	Hamvas Béla u. 20-30	kétsősves	60	7 538,85	4 049		4 188	139		
	K	Hamvas Béla u. 42-48	kétsősves termoszelepes	32	4 006,13	5 734		5 823	89		
	L	Hamvas Béla u. 32-40	kétsősves termoszelepes	hőszigetelés	55	6 916,81	6 020		6 109	89	
	M	Hamvas Béla u. 12-18	kétsősves termoszelepes	hőszigetelés	56	7 057,87	796		892	96	
	N	Hamvas Béla u. 2-10	kétsősves	hőszigetelés	80	8 494,36	6 633		6 719	68,77	
		ABC	kétsősves	hőszigetelés		1 590,60				12,88	
		Meli-Meli	kétsősves	hőszigetelés		537,03				4,35	
		N hőközpont összesen:				10 621,99					86
		Óvoda (almérő)	kétsősves			1 543,00	1 896		1 916		20
		Óvoda (almérő 2) Konténer	kétsősves			207,00	431		438		7
		Bölcsőde (főmérő)	kétsősves			3 927,00	5 847		5 937		63
	9 db hőközpont ÖSSZESEN :				450	73 472,30	46 336		44 856	900	90
N. ÜTEM	Szmolnyica sétány 7. (garázs)		Egyedi szerződéssel (nov-márc 1, okt és április 0,5)				87,5		88,5	1,00	
	A32	Kondor Béla u. 26	kétsősves		23	3 861,60	473		531	58	
		Kondor Béla u. 3.	kétsősves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 330	0	18	18	
		Kondor Béla u. 5.	kétsősves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 224	0	8	8	
		Kondor Béla u. 7.	kétsősves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 566	0	24	24	
		Kondor Béla u. 9.	kétsősves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 327	0	15	15	
		Kondor Béla u. 11.	kétsősves	hőszigetelés	8	1 264,80	216	0	20	20	
		Kondor Béla u. 13.	kétsősves	hőszigetelés	8	1 256,71	1 527	0	18	18	
		Kálvária u. 57.	kétsősves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 801	0	23	23	
		Kálvária u. 59.	kétsősves		8	1 264,80	44	0	25	25	
		Kálvária u. 61.	kétsősves		8	1 264,80	177	0	28	28	
	Hőfogadóknál mért összesen :				95	15 236,71	9 685		710	238	
	A32	Kálvária u. 65.	kétsősves	hőszigetelés	8	1 264,80	134	0	20	20	
		Kálvária u. 67.	kétsősves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 229	0	17	17	
	Hőfogadóknál mért összesen :				16	2 529,60	1 363		37	37	
	A2	Károly u. 24-34.	egycsősves		85	11 989,00	1 855	0	197	197	
	B2	Károly u. 16-22.	egycsősves	hőszigetelés	60	8 258,67	855		928	73	
	C2	Károly u. 2-14.	egycsősves		99	14 715,00	2 895	0	169	169	
	R (M,N,O)	Radnóti u. 1.	kétsősves	hőszigetelés	6	1 078,35	36		50	9	
		Radnóti u. 1/7	kétsősves	hőszigetelés	1	546,02	120		125	5	
		Radnóti u. 2.	kétsősves termoszelepes		6	972,77	51		75	21	
		Radnóti u. 2/1/7	kétsősves termoszelepes		1	282,18	135		138	3	
		Radnóti u. 3.	kétsősves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 339,72	33		54	21	
		Radnóti u. 4.	kétsősves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 352,43	33		47	14	
		Radnóti u. 5.	kétsősves termoszelepes		9	1 432,58	60		87	27	
		Radnóti u. 6.	kétsősves termoszelepes	hőszigetelés	8	1 359,89	31		43	12	
		Radnóti u. 7.	kétsősves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 380,67	31		46	15	
		Radnóti 8/2/9.	kétsősves	hőszigetelés	1	303,00	311		312	1	
		Radnóti u. 8.	kétsősves	hőszigetelés	8	1 230,85	1 618	0	15	14	
		Radnóti u. 9.	kétsősves		9	1 372,67	2 832	0	31	31	
Radnóti u. 10.		kétsősves termoszelepes		10	1 563,35	2 303	0	22	22		
Radnóti u. 11.		kétsősves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 480,88	1 283	0	13	13		
Radnóti u. 12.		kétsősves termoszelepes		9	1 371,13	233		257	24		
Radnóti u. 13.		kétsősves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 377,64	152		166	14		
Radnóti u. 14.		kétsősves termoszelepes		9	1 400,08	461		476	15		
Radnóti u. 15.	kétsősves termoszelepes		9	1 455,14	201	0	19	19			
Hőfogadóknál mért összesen :					56 262,02	9 924			719		
E2	Fehérvíz 2-8	egycsősves	hőszigetelés	60	8 358,80	698	0	64	64		
F2	Fehérvíz utca 20-30	egycsősves	termofejtes szelep új hőcserélő	83	11 920,90	1 768	0	180	180		
D3	Fehérvíz utca 10-18	egycsősves		70	10 017,91	2 312		2 574	262		
Barcsay Általános Iskola		kétsősves			21 011,00	2 700		2 985		285	
Lászlótelepi Óvoda (Forfa)		kétsősves			2 156,00	365		398		33	
5 db hőközpont ÖSSZESEN :					53 464,61				3 008	318	